

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю УНД и ПР

Отдел надзорной деятельности по Березовскому и Манскому районам

662521, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Солнечная, 2.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ № 283**

п. Березовка

"12" ноября 2015 г.

Я, государственный инспектор Березовского и Манскому районов Красноярского края по пожарному надзору Руш Мария Николаевна, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 283 в отношении заведующей МБДОУ "Березовский детский сад № 3" Щербаковой Светланы Лифантьевны 18.08.1968 г. рождения, уроженки п. Березовка, Красноярского края, проживающей по адресу: п. Березовка, ул. Некрасова, 1-2, по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ,

УСТАНОВИЛ:

Дело № 283 об административном правонарушении в отношении должностного лица Щербаковой Светланы Лифантьевны возбуждено 10.11.2015 г. государственным инспектором Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Руш Марией Николаевной, с целью привлечения Щербаковой Светланы Лифантьевны к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На рассмотрении дела об административном правонарушении Щербакова С. Л. присутствовала лично. О дне и месте рассмотрения дела извещалась надлежащим образом. При рассмотрении административного протокола отводов, заявлений не поступало. Поступило ходатайство об рассмотрении дела от Щербаковой С. Л., которое мною рассмотрено и удовлетворено. В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело рассмотрено в присутствии Щербаковой С. Л..

Согласно протоколу об административном правонарушении от "10" ноября 2015 г. № 283 составленным государственным инспектором Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Руш Марией Николаевной, и подписанным Щербаковой С. Л., последняя, будучи заведующей МБДОУ "Березовский детский сад № 3" в помещениях МБДОУ "Березовский детский сад № 3", расположенных по адресу: п. Березовка, ул. Дружбы, 132а не обеспечила выполнение требований: Федерального закона № 69-ФЗ от 24.12.1994 г. «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; Приказ от 12.12.2007г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, а именно:

1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не на основе ППР РФ.	п. 460 <i>Правила противопожарного режима в РФ.</i> Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.
2.	В паспорта учета огнетушителей не занесены результаты проверки.	Ст. 46 <i>Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184 – ФЗ «О техническом регулировании»</i>

		<p><i>Ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</i></p> <p><i>п. 4.3.5 "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации</i> Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); - состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя). <p><i>Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей (4.5.4, Приложение Г).</i></p>
--	--	---

В соответствии со ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ от 24.12.1994 г. «О пожарной безопасности» лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством

Согласно ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности влечет административную ответственность.

При таких обстоятельствах в действиях должностного лица Щербаковой С. Л. усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности.

Факт присутствия данных нарушений Щербаковой С. Л. не оспаривается. Щербакова С. Л. с материалами дела ознакомлена, протокол ею прочитан и подписан, копию протокола Щербакова С. Л. получила. Щербакова С. Л. дала объяснения, зафиксированные в протоколе об административном правонарушении №283, за её личной подписью.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 23.34, п. 1 ч. 1 ст. 29.9, ч. 1, 3, 5 ст. 29.10, ч.1, ч. 2 ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, учитывая степень общественной опасности совершенного бездействия и данные о личности, привлекаемой к административной ответственности впервые, что является обстоятельством, смягчающим административную ответственность (ст. 4.2 КоАП РФ),

постановил:

Признать заведующей МБДОУ "Березовский детский сад № 3" Щербакову Светлану Лифантьевну, паспорт 0403 871161 выдан ОВД Березовского района 23.04.2003, проживающую по адресу: п. Березовка, ул. Некрасова, 1-2, виновной в совершении административного

